

Leitung um Leitung verlegen



Nicht immer gibt der Planer die Abstände der Rohrachsen an. Damit Leitungen um Leitungen verlegt werden können, muss man vor der Montage die Abstände der Rohrachsen berechnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nachher noch die Isolation angebracht wird.

Zum Überlegen



Welche Angaben brauchen Sie damit man die Abstände der Rohrachsen bestimmen kann? Wie gehen Sie vor bei der Berechnung der Rohrachsen?

Ausgangspunkt für alle Berechnungen sind die Durchmesser der Leitungen und deren Isolationsstärke (Diese kann man entsprechenden Tabellen der Hersteller entnehmen, die ähnlich wie das Beispiel unten aussieht).

In der Baustellensituation sind die Wandabstände und der Luftraum zwischen den Leitungen angegeben. Diese Angaben können vom Lehrmeister oder vom Planer erfolgen. Allenfalls sind sie selber zu bestimmen.

Am übersichtlichsten arbeitet es sich, wenn man die Angaben zu den einzelnen Achsenabständen in einer kleinen Tabelle zusammenstellt. So kann man einfach überprüfen, ob man auch Nichts vergessen hat.

Das Beispiel hier bezieht sich auf die Baustellensituation unten.

Nr.	Teilstrecke (Bezeichnung)	Teilstrecke mm	Achsenabstand mm
1	Wandabstand	150	
	½ Gasrohr 2"	30	180
	Luftabstand	50	
2	Isolation	80	
	½ VL DN80	44	204
	Isolation		
	Luftabstand		
3	Isolation		
	Luftabstand		
	Isolation		
4	½ RL DN80		



Wie verändern sich die Werte, wenn überall Mineralwolle oder überall PIR verwendet wird?

Besorgen Sie sich ähnliche Pläne aus Ihrem Betrieb und machen Sie dafür entsprechende Zusammenstellungen.

Is es wichtig, dass die vorgegebenen Abstände ganz genau eingehalten werden? Wie genau? Warum?

Wärmedämmvorschriften Ausgabe 2002 Kanton Zürich

Rohrnenweite DN	Zoll	Dämmstärke bei $\lambda > 0,03$ bis $\leq 0,05$ W/mK	Dämmstärke bei $\lambda \leq 0,03$ W/mK
20 - 32	3/4"-5/4"	50 mm	40 mm
65 - 80	2 1/2"-3"	80 mm	60 mm


Die angegebenen Dämmstärken gelten für Betriebstemperaturen bis 90°C, bei höheren Betriebstemperaturen sind die Dämmstärken angemessen zu erhöhen

TOBLER Leitungsdurchmesser

Rohrdimensionen in Gasrohren und Siederrohren

DN	Gasrohr		Siederrohr			
	Zoll	aussen	innen	mm	aussen	innen
25	1"	33.7	27.2	28/34	33.7	28.5
32	5/4"	42.4	35.9	37/42	42.4	37.2
50	2"	60.3	53	54/60	60.3	54.5
80				82/89	88.9	82.5

Baustellensituation



Legende

--- Mineralwolle $\lambda > 0.03$ bis ≤ 0.05 W/mK
 PIR $\lambda \leq 0.03$ W/mK